

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.01991

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус».
Адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60. ОГРН: 1025001466379.
Телефон (495) 775-15-10, факс (495) 775-15-11.

№ 0015486

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус».
Адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60. ОГРН: 1025001466379.
Телефон (495) 775-15-10, факс (495) 775-15-11.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.
Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Воздуховод стальной огнестойкий прямоугольного или круглого сечения (толщина стенки не менее 0,8 мм, с покрытием из прошивных матов ISOTEC: см. Приложение.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД2: 28.25.30.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ).

ГОСТ Р 53299-2013 «Воздуховоды. Методы испытаний на огнестойкость» - см. Приложение.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы №№ 68-5/ИС, 68-6/ИС, 68-7/ИС, 68-8/ИС от 27.02.2017 г. ИЦ ПБ АНО «СЦПП», рег. № ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № RU.МСК.019.020.СМ.10930 от 15.03.2017 г. выдан ОС СМК «РЭИ-ТЕСТ» рег. № RU.МСК.ОС.151221.019.

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 03.04.2017 по 02.04.2022



М.П.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ37.В.01991

(обязательная сертификация)

№ 0013843

Воздуховод стальной огнестойкий прямоугольного или круглого сечения с покрытием из прошивных матов ISOTEC: Прошивной мат80-СМ, Прошивной мат80-СМ-АЛ2, выпускаемых по ТУ 23.99.19-103-56846022-2016 (толщина стенки воздуховода не менее 0,8 мм, прошивные маты имеют обкладочный материал в виде сетки из оцинкованной или коррозионностойкой проволоки с шестиугольными ячейками). Прошивной мат80-СМ-АЛ2 имеет дополнительно покрытие из неармированной алюминиевой фольги толщиной от 20 до 40 мкм. Крепление фольги осуществляется механически металлической проволокой в процессе прошивки матов), выпускаемый по ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ РЕГЛАМЕНТУ № 02-02-2017.

Предел огнестойкости конструкции воздуховода по ГОСТ Р 53299-2013 «Воздуховоды. Методы испытаний на огнестойкость» составляет:

- при номинальной толщине покрытия 30 мм - EI 60;
- при номинальной толщине покрытия 40 мм - EI 90;
- при номинальной толщине покрытия 50 мм - EI 120;
- при номинальной толщине покрытия 60 мм - EI 150;
- при номинальной толщине покрытия 70 мм - EI 180;
- при номинальной толщине покрытия 80 мм - EI 240.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ
ПОДПИСЬ

В.Ю. Шитиков
инициалы, фамилия

В.А. Литвинов
инициалы, фамилия